

Холодный	Жилая комната	20-22	18-24 (20-24)	19-20	17-23 (19-23)	45-30	60	0,15	0,2
	То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже	21-23	20-24 (22-24)	20-22	19-23 (21-23)	45-30	60	0,15	0,2
	Кухня	19-21	18-26	18-20	17-25	НН*	НН	0,15	0,2
	Туалет	19-21	18-26	18-20	17-25	НН	НН	0,15	0,2
	Ванная, совмещенный санузел	24-26	18-26	23-27	17-26	НН	НН	0,15	0,2
	Помещения для отдыха и учебных занятий	20-22	18-24	19-21	17-23	45-30	60	0,15	0,2
	Межквартирный коридор	18-20	16-22	17-19	15-21	45-30	60	0,15	0,2
	Вестибюль, лестничная клетка	16-18	14-20	15-17	13-19	НН	НН	0,2	0,3
	Кладовые	16-18	12-22	15-17	11-21	НН	НН	НН	НН
Теплый	Жилая комната	22-25	20-28	22-24	18-27	60-30	65	0,2	0,3

<p>* НН - не нормируется</p> <p>Примечание - Значения в скобках относятся к домам для престарелых и инвалидов</p>									

При производстве отделочных работ собственными силами следует обратить особое внимание на заделку пароизоляционной пленки, уложенной в перекрытии 2-го этажа, в штукатурку стен для защиты утеплителя от увлажнения. В строящихся и сдаваемых домах пленка имеет свободную длину по периметру стен. Ни в коем случае не допускается ее срезка. При производстве работ по прокладке дополнительных коммуникаций в перекрытии 2-го этажа пароизоляционную пленку следует восстановить.

Уважаемые жители. Просьба обеспечить выполнение в Вашем жилье вышеприведенных норм путем проветривания, содержания венкканалов в рабочем состоянии, поддержания в помещениях рекомендованного температурно-влажностного режима. И тогда Вы избежите расстройств, связанных с увлажнением откосов, стен, утеплителя, деревянных конструкций кровли, растрескавшейся мебелью, трещинами в отделочных материалах и т.д.